



3 ばいじん除去

冷却施設及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

		除去を行った月日
1号炉	冷却施設	施設運転中、毎日
	排ガス処理設備	
2号炉	冷却施設	
	排ガス処理設備	
3号炉	冷却施設	
	排ガス処理設備	

4 排ガスの濃度測定結果 (測定結果は酸素12%換算した結果を示す)

炉番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	ばいじん濃度	mg/m <sup>3</sup> N	-	-											
	硫黄酸化物濃度	ppm	-	-											
	窒素酸化物濃度	ppm	-	-											
	塩化水素濃度	ppm	-	-											
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	-	-											
	採取位置	煙突部													
	採取月日		-	-											
	測定結果取得月日		-	-											
2号炉	ばいじん濃度	mg/m <sup>3</sup> N	0.0008未満	-											
	硫黄酸化物濃度	ppm	10.0	-											
	窒素酸化物濃度	ppm	30.0	-											
	塩化水素濃度	ppm	12.0	-											
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.0010	-											
	採取位置	煙突部													
	採取月日		2026.4.7	-											
	測定結果取得月日		2026.4.27	-											
3号炉	ばいじん濃度	mg/m <sup>3</sup> N	0.0008未満	-											
	硫黄酸化物濃度	ppm	9.0	-											
	窒素酸化物濃度	ppm	35.0	-											
	塩化水素濃度	ppm	14.0	-											
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.000092	-											
	採取位置	煙突部													
	採取月日		2026.4.8	-											
	測定結果取得月日		2026.4.27	-											

5 連続測定を要する維持管理情報等

連続測定を要する維持管理情報、量が膨大な記録等は、求めに応じて電子データ、紙媒体記録の事業所での閲覧等とします。