

3 ばいじん除去

冷却施設及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

		除去を行った月日
1号炉	冷却施設	施設運転中、毎日
	排ガス処理設備	
2号炉	冷却施設	
	排ガス処理設備	
3号炉	冷却施設	
	排ガス処理設備	

4 排ガスの濃度測定結果（測定結果は酸素12%換算した結果を示す）

炉番号	項 目	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ばいじん濃度	mg/m ³ N	－	－	－									
	硫黄酸化物濃度	ppm	－	－	－									
	窒素酸化物濃度	ppm	－	－	－									
	塩化水素濃度	ppm	－	－	－									
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	－	－	－									
	採取位置		煙突部											
	採取月日		－	－	－									
	測定結果取得月日		－	－	－									
2号炉	ばいじん濃度	mg/m ³ N	0.0008未満	－	0.0008未満									
	硫黄酸化物濃度	ppm	10.0	－	9.0									
	窒素酸化物濃度	ppm	30.0	－	41.0									
	塩化水素濃度	ppm	12.0	－	6.0									
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.0010	－	－									
	採取位置		煙突部											
	採取月日		2026.4.7	－	2026.6.2									
	測定結果取得月日		2026.4.27	－	2026.6.24									
3号炉	ばいじん濃度	mg/m ³ N	0.0008未満	－	0.003									
	硫黄酸化物濃度	ppm	9.0	－	12.0									
	窒素酸化物濃度	ppm	35.0	－	36.0									
	塩化水素濃度	ppm	14.0	－	11.0									
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.000092	－	0.0023									
	採取位置		煙突部											
	採取月日		2026.4.8	－	2026.6.3									
	測定結果取得月日		2026.4.27	－	2026.6.25									

5 連続測定を要する維持管理情報等

連続測定を要する維持管理情報、量が膨大な記録等は、求めに応じて電子データ、紙媒体記録の事業所での閲覧等とします。