

焼却施設（広島中央エコパーク）

1　一般廃棄物の処分量

| 処分した一般廃棄物の種類及び数量 |      |          |          |          |          |    |    |     |     |     |    |    |    | (単位　t)    |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|
| 炉番号              | ごみ種  | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計        |
| 1号炉              | 可燃ごみ | 2,663.74 | 1,722.98 | 637.38   | 2,751.31 |    |    |     |     |     |    |    |    | 7,775.41  |
| 2号炉              | 可燃ごみ | 2,830.34 | 2,926.16 | 2,787.90 | 787.41   |    |    |     |     |     |    |    |    | 9,331.81  |
| 3号炉              | 可燃ごみ | 754.48   | 871.24   | 2,810.39 | 2,063.23 |    |    |     |     |     |    |    |    | 6,499.34  |
| 合　　計             |      | 6,248.56 | 5,520.38 | 6,235.67 | 5,601.95 |    |    |     |     |     |    |    |    | 23,606.56 |

2　炉内の燃焼温度等

| ( 1 ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度 ( 1 時間平均値の月内稼働期間での平均値 ) |    |            |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     | (単位 ℃) |
|--------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
|                                            |    | 4 月        | 5 月        | 6 月        | 7 月        | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |        |
| 1 号 炉                                      | 最大 | 956        | 963        | 947        | 970        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
|                                            | 最小 | 915        | 912        | 912        | 894        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
|                                            | 平均 | 934        | 936        | 932        | 937        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 測定位置                                       |    | 燃焼室出口      |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 採取月日                                       |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 測定結果取得日                                    |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 2 号 炉                                      | 最大 | 969        | 1026       | 1008       | 945        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
|                                            | 最小 | 909        | 917        | 909        | 913        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
|                                            | 平均 | 941        | 957        | 956        | 927        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 測定位置                                       |    | 燃焼室出口      |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 採取月日                                       |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 測定結果取得日                                    |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 3 号 炉                                      | 最大 | 994        | 977        | 982        | 986        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
|                                            | 最小 | 955        | 935        | 921        | 909        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
|                                            | 平均 | 976        | 959        | 953        | 946        |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 測定位置                                       |    | 燃焼室出口      |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 採取月日                                       |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |        |
| 測定結果取得日                                    |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |     |     |       |       |       |     |     |     |        |

| (2) 集じん機に流入する燃焼ガスの温度 (1時間平均値の月内稼働期間での平均値) |    |            |            |            |            |    |    |     |     |     |    |    |    | (単位 ℃) |
|-------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|
|                                           |    | 4月         | 5月         | 6月         | 7月         | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |        |
| 1号炉                                       | 最大 | 155        | 156        | 154        | 159        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
|                                           | 最小 | 148        | 149        | 150        | 148        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
|                                           | 平均 | 151        | 152        | 152        | 154        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 測定位置                                      |    | ろ過式集じん器入口  |            |            |            |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 採取月日                                      |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 測定結果取得日                                   |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 2号炉                                       | 最大 | 156        | 153        | 151        | 151        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
|                                           | 最小 | 148        | 135        | 147        | 146        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
|                                           | 平均 | 151        | 148        | 149        | 148        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 測定位置                                      |    | ろ過式集じん器入口  |            |            |            |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 採取月日                                      |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 測定結果取得日                                   |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 3号炉                                       | 最大 | 155        | 155        | 159        | 161        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
|                                           | 最小 | 150        | 146        | 153        | 144        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
|                                           | 平均 | 152        | 152        | 155        | 156        |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 測定位置                                      |    | ろ過式集じん器入口  |            |            |            |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 採取月日                                      |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |    |    |     |     |     |    |    |    |        |
| 測定結果取得日                                   |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |    |    |     |     |     |    |    |    |        |

| ( 3 ) 排ガス中の一酸化炭素濃度 ( 4 時間平均値の月内稼働期間での平均値 ) (単位 ppm) |    |            |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
|                                                     |    | 4 月        | 5 月        | 6 月        | 7 月        | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| 1 号 炉                                               | 最大 | 16.2       | 15.1       | 15.7       | 20.2       |     |     |       |       |       |     |     |     |
|                                                     | 最小 | 8.8        | 9.3        | 12.6       | 9.9        |     |     |       |       |       |     |     |     |
|                                                     | 平均 | 13.3       | 11.9       | 14.0       | 16.0       |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 測定位置                                                |    | 煙突部        |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 採取月日                                                |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 測定結果取得日                                             |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 2 号 炉                                               | 最大 | 13.9       | 11.5       | 18.3       | 18.3       |     |     |       |       |       |     |     |     |
|                                                     | 最小 | 3.5        | 2.9        | 5.2        | 9.3        |     |     |       |       |       |     |     |     |
|                                                     | 平均 | 7.1        | 6.2        | 11.5       | 13.8       |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 測定位置                                                |    | 煙突部        |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 採取月日                                                |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 測定結果取得日                                             |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 3 号 炉                                               | 最大 | 15.4       | 16.7       | 20.8       | 22.6       |     |     |       |       |       |     |     |     |
|                                                     | 最小 | 4.7        | 7.3        | 9.8        | 5.1        |     |     |       |       |       |     |     |     |
|                                                     | 平均 | 8.9        | 11.2       | 15.0       | 15.9       |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 測定位置                                                |    | 煙突部        |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 採取月日                                                |    | 連続記録計による測定 |            |            |            |     |     |       |       |       |     |     |     |
| 測定結果取得日                                             |    | 2026. 5. 1 | 2026. 6. 1 | 2026. 7. 1 | 2026. 8. 1 |     |     |       |       |       |     |     |     |

3 ばいじん除去

冷却施設及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

|     |         | 除去を行った月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1号炉 | 冷却施設    | 施設運転中、毎日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 排ガス処理設備 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2号炉 | 冷却施設    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 排ガス処理設備 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3号炉 | 冷却施設    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 排ガス処理設備 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 排ガスの濃度測定結果（測定結果は酸素12%換算した結果を示す）

| 炉番号 | 項 目      | 単 位                     | 4月        | 5月 | 6月        | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|----------|-------------------------|-----------|----|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1号炉 | ばいじん濃度   | mg/m <sup>3</sup> N     | -         | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 硫黄酸化物濃度  | ppm                     | -         | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 窒素酸化物濃度  | ppm                     | -         | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 塩化水素濃度   | ppm                     | -         | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | ダイオキシン類  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | -         | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 採取位置     |                         | 煙突部       |    |           |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 採取月日     |                         | -         | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 測定結果取得月日 |                         | -         | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2号炉 | ばいじん濃度   | mg/m <sup>3</sup> N     | 0.0008未満  | -  | 0.0008未満  | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 硫黄酸化物濃度  | ppm                     | 10.0      | -  | 9.0       | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 窒素酸化物濃度  | ppm                     | 30.0      | -  | 41.0      | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 塩化水素濃度   | ppm                     | 12.0      | -  | 6.0       | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | ダイオキシン類  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 0.0010    | -  | -         | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 採取位置     |                         | 煙突部       |    |           |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 採取月日     |                         | 2026.4.7  | -  | 2026.6.2  | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 測定結果取得月日 |                         | 2026.4.27 | -  | 2026.6.24 | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3号炉 | ばいじん濃度   | mg/m <sup>3</sup> N     | 0.0008未満  | -  | 0.003     | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 硫黄酸化物濃度  | ppm                     | 9.0       | -  | 12.0      | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 窒素酸化物濃度  | ppm                     | 35.0      | -  | 36.0      | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 塩化水素濃度   | ppm                     | 14.0      | -  | 11.0      | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | ダイオキシン類  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 0.000092  | -  | 0.0023    | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 採取位置     |                         | 煙突部       |    |           |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 採取月日     |                         | 2026.4.8  | -  | 2026.6.3  | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|     | 測定結果取得月日 |                         | 2026.4.27 | -  | 2026.6.25 | -  |    |    |     |     |     |    |    |    |

5 連続測定を要する維持管理情報等

連続測定を要する維持管理情報、量が膨大な記録等は、求めに応じて電子データ、紙媒体記録の事業所での閲覧等とします。